



Legende:

- 46933005 Schachtnummer Bestand (OOWV)
- D=5,45 Oberkante Deckel 5,45 m ü. NHN
- S=3,90 Schachtsohle 3,90 m ü. NHN
- t=1,55 Schachttiefe 1,55 m
- S₁=4,10 Rohrsohle 4,10 m ü. NHN
- Regenwasserkanal vorhanden mit Hausanschlussleitung und -schacht
- Regenwasseranschlussleitung mit Straßenablauf vorhanden
- Schmutzwasserkanal vorhanden mit Hausanschlussleitung und -schacht
- Mischwasseranschlussleitung mit Straßenablauf vorhanden
- Regenwasserkanal geplant mit Hausanschlussleitung
- Schmutzwasserkanal geplant mit Hausanschlussleitung
- Mischwasserkanal geplant mit Hausanschlussleitung

Hinweis:

Der vorhandene Mischwasserkanal soll nach Möglichkeit ausgebaut werden. Wenn dies nicht möglich ist, soll er verdämmt werden.

Die geplanten Straßenabläufe sind gemäß des genehmigten Deckenhöhenplans vom Fachdienst 412 - Stadt Oldenburg an den RWK anzuschließen.

Hinweise:

- Vor Baubeginn muss der AN die Lagepläne der Versorger anfordern!
- Alle Höhenangaben in m ü. NHN
- Wenn nicht anders vermerkt, handelt es sich um Standardschächte DN1000.
- Hausanschlüsse: Für jedes Grundstück werden vom Hauptkanal aus Anschlussleitungen DN150 bis zur Grundstücksgrenze gem. Angabe der Bauleitung in Abstimmung mit dem Eigentümer verlegt.
- Die Deckelhöhen wurden vom FD412 der Stadt Oldenburg angegeben. Die endgültigen Deckelhöhen sind dem genehmigten Deckenhöhenplan zu entnehmen.
- Die Straßenplanung wurde vom FD412 der Stadt Oldenburg zur Verfügung gestellt.

2	Schachtnummern 47861515 u. 47863562 zugefügt, Material-Änderung RW-Haltung bis 47863562	Niehoff	02.02.23	Baitis
1	Deckelhöhen angepasst, RW-HA-Leitungen dargestellt, Kanäle Windmühlenweg an Baumbestand angepasst.	Niehoff	25.10.22	Flitz
Index :	Art der Änderung :	Gezeichnet :	Datum :	Geprüft :

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

		Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband Hauptverwaltung Georgstr. 4 26919 Brake Telefon (04401) 916-0 Telefax (04401) 5398		Trink- und Abwasserzentrum Donnerschwer Str. 72-80 26123 Oldenburg Telefon (0441) 5707-500 Telefax (0441) 5707-523	
Oldenburg, Alter Postweg 1.BA Erneuerung MWK und SWK/ Neubau RWK		ProjektID: 3948	Auftrags-Nr. MWK: 202394	Auftrags-Nr. SWK: 208574	Auftrags-Nr. RWK: 202393
Lageplan Entwässerung -Ausführung-		Unterlagen-Nr.:	Blatt-Nr.: 1	Maßstab: 1:500	Stand: 02.02.2023
Bearbeiter: Hövel	Gezeichnet: Niehoff	Genehmigt: Hövel			